



**Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны,
чрезвычайным ситуациям и ликвидации
последствий стихийных бедствий**

Главное управление МЧС России по г. Москве
(наименование территориального органа МЧС России)

региональный отдел надзорной деятельности и профилактической работы Управления по ВАО

(наименование органа государственного пожарного надзора)

111539, г. Москва, ул. Реутовская, д. 5 (e-mail: vao3@gpn.moscow)

(указывается адрес места нахождения органа государственного пожарного надзора)

Предписание № 8/1/1

об устранении нарушений требований пожарной безопасности, о проведении мероприятий по обеспечению пожарной безопасности на объектах защиты и по предотвращению угрозы возникновения пожара

**Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение города Москвы
«Колледж музыкально-театрального искусства имени Г.П. Вишневской»**

(полное наименование органа государственной власти и органа местного самоуправления, юридического лица, фамилия имя, отчество индивидуального предпринимателя (гражданина), владельца собственности, имущества и т. п.)

во исполнение распоряжения главного государственного инспектора района ВАО г. Москвы по пожарному надзору Е.А. Филатенкова от «11» января 2021 № 8, ст. 6, 6.1 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» 27.01.2021 г. проведена проверка соблюдения требований пожарной безопасности в здании и помещениях Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение города Москвы «Колледж музыкально-театрального искусства имени Г.П. Вишневской» (ГБПОУ г. Москвы «КМТИ им. Г.П. Вишневской»), расположенного по адресу(ам): г. Москва, ул. Суздальская 40б.

проверку проводил(а):

Государственный инспектор по пожарному надзору (района) ВАО города Москвы - старший инспектор 3 РОНПР Управления по ВАО Главного управления МЧС России по г. Москве Британчук Андрей Николаевич, эксперты не привлекаются

совместно с: Директором Ахметовым Айдаром Мансуровичем

(указываются должности, фамилии, имена, отчества лиц, участвующих в проверке)

В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» необходимо устранить следующие нарушения обязательных требований пожарной безопасности, выявленные в ходе проверки:

№ Предписания	Вид нарушений требований пожарной безопасности с указанием мероприятия по его устранению и конкретного места выявленного нарушения	Пункт (абзац пункта) и наименование нормативного правового акта Российской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого (-ых) нарушены	Срок устранения нарушения требования пожарной безопасности и	Отметка (подпись) о выполнении (указывается только выполнение)
1.	2.	3.	4.	5.
1.	Запоры (замки) на дверях эвакуационных выходов не обеспечивают возможность их свободного открывания изнутри без ключа	(п. 26 Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденных Постановлением Правительства РФ от 16.09.2020 № 1479) (далее – ППР РФ)	02.08.21	
2.	Руководитель организации не обеспечил обработку деревянных и иных	(п. 95 ППР РФ)	02.08.21	

	конструкций сценической коробки, выполненных из горючих материалов (колосники, подвесные мостики, рабочие галереи и др.), драпировки в зрительных и экспозиционных залах огнезащитными составами с внесением информации в журнал эксплуатации систем противопожарной защиты, включая дату пропитки и срок ее действия			
3.	Руководитель организации не обеспечил категорирование по взрывопожарной и пожарной опасности, а также определение класса зоны в соответствии с главами 5, 7 и 8 Федерального закона "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности" помещений (пожарных отсеков) складского назначения с обозначением их категорий (за исключением помещений категории Д по взрывопожарной и пожарной опасности) и классов зон на входных дверях помещений с наружной стороны	(п. 12 ППР РФ; 4.5 СП 2.13130.2020; 5.1.2 СП 4.13130.2013)	02.08.21	
4.	При эксплуатации объекта защиты руководитель организации не осуществляет проверку состояния огнезащитного покрытия строительных конструкций в соответствии с нормативными документами по пожарной безопасности, а также технической документацией изготовителя средства огнезащиты и (или) производителя огнезащитных работ. При отсутствии в технической документации сведений о периодичности проверки проверка проводится не реже 1 раза в год (несущие строительные конструкции в спортивном зале)	(п. 13 ППР РФ)	02.08.21	
5.	Помещения производственного и складского назначения, технические помещения (кладовые горючих материалов и материалов в горючей упаковке, книгохранилища библиотек, серверные, электрощитовые и т.п.) за исключением помещений категорий В4 и Д, не выделены противопожарными перегородками не ниже 1-го типа	(ст. 4, ст. 6, ст. 52, ст. 88, таблицы 23,24 Федерального закона "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности" от 22.07.2008 № 123-ФЗ (далее - ФЗ № 123); п. 5.4.20 СП 2.13130.2020; п. 5.6.4 СП 4.13130.2013).	02.08.21	
6.	СОУЭ не соответствует 3 типу, а именно: частично отсутствуют световые оповещатели «Выход» над эвакуационными выходами с этажей здания, ведущих непосредственно наружу	(пп. Б п. 1 таблица № 1, п. 14 таблицы № 2, п. 5.3 СП 3.13130.2009).	02.08.21	
7.	Ширина эвакуационных выходов (дверные проемы в свету) из учебных помещений, с расчетным числом учащихся более 15 человек менее 0,9 м.	(ч. 2 ст. 52, ч. 8 ст. 89 ФЗ № 123; п. 7.12.3 СП 1.13130.2020)	02.08.21	
8.	Двери эвакуационных выходов из коридоров на лестничные клетки не предусмотрены противопожарными, с	(ст. 4, ст. 6, ст. 52, ст. 88, таблицы 23, 24 ФЗ № 123-ФЗ; п. 7.12.19 СП 1.13130.2020)	02.08.21	

пределом огнестойкости не менее EI 15			
---------------------------------------	--	--	--

Устранение указанных нарушений требований пожарной безопасности в установленный срок является обязательным для руководителей организаций, должностных лиц, юридических лиц и граждан, на которых возложена в соответствии с законодательством Российской Федерации обязанность по их устранению.

При несогласии с указанными нарушениями требований пожарной безопасности и (или) сроками их устранения физические и юридические лица в пятнадцатидневный срок вправе обжаловать настоящие предписания в установленном порядке.

В соответствии со статьей 38 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» дисциплинарную, административную или уголовную ответственности в соответствии с действующим законодательством за нарушение требований пожарной безопасности, а также за иные правонарушения в области пожарной безопасности несут:

руководители федеральных органов исполнительной власти;

руководители органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации;

руководители органов местного самоуправления;

собственники имущества;

лица, уполномоченные владеть, пользоваться или распоряжаться имуществом, в том числе руководители организаций;

лица, в установленном порядке назначенные ответственными за обеспечение пожарной безопасности;

должностные лица в пределах их компетенции;

иные граждане.

Ответственность за нарушение требований пожарной безопасности для квартир (комнат) в домах государственного, муниципального и ведомственного жилищного фонда возлагается на нанимателей или арендаторов, если иное не предусмотрено соответствующим договором.

**Старший инспектор 3 РОНП
Управления по ВАО Главного
управления МЧС России по г. Москве
Британчук А.Н.**

(должность, фамилия, инициалы, государственного инспектора по пожарному надзору)

«27» января 2021 г.



М.П.*

(подпись)

Предписание для исполнения получил:

Получил Смирнов А.А.

(должность, фамилия, инициалы)

(подпись)

«27» января 2021 г.