



Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека
Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия
человека по городу Москве

Территориальный отдел Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав
потребителей и благополучия человека по городу Москве
в Восточном административном округе города Москвы

2-я Владимирская, дом 46, корпус 2, Москва, Россия, 111141,
факс: (495) 368-45-50, 368-20-05, E-mail: vao@77.rospotrebnadzor.ru, http: 77.rospotrebnadzor.ru
(наименование контрольного (надзорного) органа)

Предписание
об устранении выявленных нарушений
обязательных требований

г. Москва, ул. Суздальская, д. 40Б

«02» мая 2024 года

(место выдачи предписания)

Мною, главным специалистом-экспертом территориального отдела Управления Роспотребнадзора по г. Москве в Восточном административном округе г. Москвы Стукошиной Татьяной Владимировной

(фамилия, имя, отчество инспектора)

при проведении профилактического визита в отношении:

Государственного бюджетного профессионального образовательного учреждения города Москвы «Колледж музыкально-театрального искусства имени Г.П. Вишневецкой», ИНН 7720042247, ОГРН 1027700381752 юридический адрес: 111672 г. Москва, ул. Суздальская, д.40Б

Фактический адрес осуществления деятельности: 111672 г. Москва, ул. Суздальская, д.40Б

(указывается наименование контролируемого лица, адрес место нахождения и места осуществления деятельности)

выявлены следующие нарушения обязательных требований:

- 1 В помещении актового зала 3 этаж (колледж) потолок имеет дефекты и повреждения (трещины, отслоения краски, следы от протечек), что является нарушением требований ст.ст. 11, 28 Федерального закона «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» № 52-ФЗ от 30.03.1999г., п. 2.5.3 СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи»
- 2 В помещениях рекреаций 2, 3 этажей (колледж, правое крыло), кабинете №117 стены и потолок имеют дефекты и повреждения (трещины, отслоения краски, штукатурки, следы от протечек), что является нарушением требований ст.ст. 11, 28 Федерального закона «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» № 52-ФЗ от 30.03.1999г., п. 2.5.3 СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи»
- 3 В учебных кабинетах №№302, 103 часть стульев имеет покрытие с дефектами повреждениями, что является нарушением требований ст.ст. 11, 28 Федерального закона «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» № 52-ФЗ от 30.03.1999г., п. п. 2.4.3, 2.4.9 СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи».
- 4 Читальный зал библиотеки оборудован стульями с покрытием из материалов, неустойчивых к воздействию влаги, моющих и дезинфицирующих средств (офисные), что является нарушением требований ст.ст. 11, 28 Федерального закона «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» № 52-ФЗ от 30.03.1999г., п. п. 2.4.3, 2.4.9 СП 2.4.3648-20 «Санитарно-

эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи»;

- 5 На момент осмотра в кабинете №125, читальном зале потолочные светильники оборудованы лампами с разным световым излучением, что является нарушением требований ст.ст. 11, 28 Федерального закона «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» № 52-ФЗ от 30.03.1999г; п. 2.8.5 СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи»

(указать нарушения, а также структурную единицу нормативного правового акта, обязательные требования которого были нарушены)

На основании изложенного и руководствуясь абзацем 5 пункта 11(4) постановления Правительства Российской Федерации от 10.03.2022 № 336 «Об особенностях организации и осуществлении государственного контроля (надзора), муниципального контроля» и с целью устранения выявленных нарушений предписываю:

1. Обеспечить проведение ремонтных работ с устранением следов от протеканий на потолке в помещении актового зала. Срок: до 02.09.2024
2. Обеспечить проведение ремонтных работ в помещениях рекреаций 2, 3 этажей (колледж, правое крыло), кабинете №117 с устранением на стенах и потолке дефектов и повреждений. Срок: до 02.09.2024
3. Обеспечить оборудование учебных кабинетов №№302, 103 стульями с покрытием без дефектов и повреждений. Срок: до 02.09.2024
4. Обеспечить оборудование читального зала библиотеки стульями с покрытием из материалов, устойчивых к воздействию влаги, моющих и дезинфицирующих средств. Срок: до 02.09.2024
5. Обеспечить оборудование потолочных светильников в кабинете №125, читальном зале лампами с единым световым излучением. Срок: до 02.09.2024

(указать требования, подлежащие выполнению в целях устранения выявленных нарушений обязательных требований, срок устранения нарушений)

Ответственность за выполнение мероприятий возлагается на:

Юридическое лицо Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение города Москвы «Колледж музыкально-театрального искусства имени Г.П. Вишневецкой», ИНН 7720042247, ОГРН 1027700381752 юридический адрес: 111672 г. Москва, ул. Суздальская, д.40Б

наименование и адрес места нахождения контролируемого лица

Информацию о выполнении настоящего предписания необходимо представить в Управление Роспотребнадзора по г. Москве (территориальный отдел) по адресу г. Москва, 2-я Владимирская, дом 46, корпус 2 заказным почтовым отправлением с уведомлением о вручении или иным доступным способом в срок до «02» сентября 2024 г. с приложением документов и сведений, подтверждающих исполнение предписания.

Настоящее предписание может быть обжаловано в течение десяти рабочих дней с момента его получения в досудебном порядке, предусмотренном Федеральным законом от 31.07.2021 г. № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации».

Предписание об устранении нарушений обязательных требований, выданное в рамках осуществления федерального государственного санитарно-эпидемиологического надзора может быть обжаловано в судебном порядке только после прохождения процедуры досудебного обжалования.

Главный специалист-эксперт территориального отдела
Управления Роспотребнадзора по г. Москве в Восточном
административном округе г. Москвы

Стукошина Т.В.

(должность лица, составившего предписание)

(подпись)

(инициалы и фамилия)

С предписанием ознакомлен(а) «02» мая 20 24 г. С.И. Шульгина заместитель директора учебно-методической работе Шульгина Любовь Юрьевна (приказ № 79-к от 01.09.2021, доверенность №4 от 02.05.2024)

Получено
на руки
Предписание направлено по адресу:

(подпись)

(инициалы и фамилия)